



Service santé-environnement

Bastia, le 17 mai 2023

LUMIO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE LUMIO
MAIRIE DE LUMIO
20260 LUMIO

Type Code Nom
Prélèvement 00111342
Unité de gestion 0088 LUMIO
Installation UDI 000355 A FUNTANA
Point de surveillance P 0000000382 A FUNTANA
Localisation exacte PLACE DE L'EGLISE
Commune LUMIO

Prélevé le : jeudi 11 mai 2023 à 07h40
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	6,5 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00108953

Référence laboratoire : 146180

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,4 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	576 µS/cm			200,00	1 100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	160 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	43 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	7 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	43 n/(100mL)		0,00		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L				

Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité. Présence de germes témoins de contamination fécale.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
Le Technicien Sanitaire,

Azzedine GOUASMIA



/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>